

換気シミュレーター ver.1.0.

室内の状況		
入力項目	選択項目	
下記に室内あるいは建物の状況を入力・選択してください。		
○ステップ1(基本情報) まず最初に下記を入力してください		
床の縦の長さ	入力	15m
床の横の長さ	入力	14.2m
天井の高さ	入力	4m (-)
部屋にいる人の数	入力	30人
人の活動状態	選択	標準時

見積り結果

予測CO2濃度	換気状態は
790 ppm	良い

良好でありこの状態を保つ

以上に加えて、「人が密集すること」「密接した近距離での会話」も避けてください。咳エチケット（マスク等）と手洗いをお願いします。



介護センター
2020年12月26日発行

Web版 ひのき しずさと たより

今年も残すところ、数日となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。

今回は、介護センターの感染症対策と老人クラブの皆様の表敬訪問の様子をお伝えします。

介護センターでは新型コロナウイルス感染症対策として、玄関に足踏み式のアルコール消毒剤を設置しました。また来所される方には、チェックシートを用いた体調確認と非接触式体温計での検温をお願いしております。その他にもシミュレーターによる

計算式を用いた科学的な換気の徹底や、手すりなど接触の多い場所に対して1日4回以上の定期消毒を行うなど、安心感をもってご来所頂けるよう努めております。

さて、下段の写真は毎年恒例の「かがやき老人クラブ」さんの表敬訪問の様子です。開設当初からお越し頂いており、職員一同たいへん励みにしております。ありがとうございました。

今年は未曾有の年となりました。そのような中ではありますが、私たちは介護センターやデイサービスひのきが皆さんにとって少しでも安心できる場所であり続けたいと思っております。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。



■しずさと診療所 大垣市久徳町153番地1

TEL 0584-93-1170 FAX 0584-93-1169

■介護センターしずさと 大垣市松町1452番地

TEL 0584-91-3912 FAX 0584-93-1151

しずさと介護支援センター TEL 0584-93-1151

しずさとデイサービスセンター TEL 0584-93-1171

しずさとショートステイ TEL 0584-93-1172

しずさと訪問看護ステーション TEL 0584-93-1173

■デイサービスひのき 大垣市松町706番地

TEL 0584-93-0310 FAX 0584-93-0311

西濃医療生活協同組合

大垣市久徳町153番地1

本部 TEL 0584-92-3268
FAX 0584-93-1169

